

Dyrektor
Sądu Rejonowego
w Puławach

D – 231 – 39/23

O G Ł O S Z E N I E

Sąd Rejonowy w Puławach zwraca się z zapytaniem ofertowym i zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130.000 zł, prowadzonym bez stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na:

na usługi przeglądów technicznych, legalizacji, konserwacji, napraw gaśnic oraz kocy, węży i hydrantów wewnętrznych

I. Wymagania Zamawiającego:

1. Przeglądy i konserwacje gaśnic (wykonywane według instrukcji producentów urządzeń, w tym m.in.: oględziny zewnętrzne – uszkodzenia mechaniczne, korozja, stan plomb i zawleczek, sprawdzenie stopnia zużycia uszczelki, prądownicy, węża, sprawdzenie ważności legalizacji UDT, sprawdzenie stopnia napełnienia środkiem gaśniczym i stanu czynnika wyrzutowego, sprawdzenie lokalizacji i stanu zamontowania, termin ważności proszku gaśniczego, naklejenie kontrolki z datą następnego badania) i kocy – co pół roku (planowane terminy: grudzień 2023 r., czerwiec 2024 r.);

2. Przegląd instalacji hydrantowej (pomiar wydajności i ciśnienia hydrantów \varnothing 52 i \varnothing 25, w tym: oględziny zewnętrzne instalacji; sprawdzenie podłączenia węża przy pomocy klucza do łącznika; pomiar ciśnienia statycznego wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego, odczekanie okresu stabilizacji, odczytanie ciśnienia na manometrze przy tzw. „zerowym wypływie”; pomiar ciśnienia dynamicznego wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego, odczekanie okresu stabilizacji, odczytanie ciśnienia na manometrze przy ustalonym wypływie za pomocą odpowiednio dobranej dyszy; określenie wydajności hydrantu; sprawdzenie wydajności podczas jednoczesnego poboru wody z dwóch najniekorzystniej położonych pod względem hydraulicznym punktów; naklejenie kontrolki z datą następnego badania – 1 raz w roku (planowany termin: czerwiec 2024 r.);

3. Próba ciśnieniowa węży hydrantowych (hydranty o \varnothing 25 i \varnothing 52) na czas badania węży hydrantowych do instalacji muszą być podłączone węże zastępcze; węże hydrantowe muszą być napełniane wodą, następnie należy podnieść ciśnienie wewnątrz węża hydrantowego do maksymalnego ciśnienia roboczego wyznaczone dla węży hydrantowych, konserwator w trakcie próby stwierdza, czy wąż hydrantowy jest szczelny, po zakończeniu próby węże hydrantowe są osuszane, by w każdej chwili można było ich użyć, a po badaniu węże są odpowiednio oznaczane – 2 razy (planowane terminy: czerwiec 2023 r. – Lubelska 7 oraz czerwiec 2024 r. – Al. Partyzantów 6A).

4. Naprawa gaśnic i hydrantów – zgodnie z obowiązującymi przepisami; na bieżąco, w miarę potrzeb; na każde wezwanie Zamawiającego oraz po przedstawieniu przez Wykonawcę informacji o konieczności wykonania napraw wraz cenami (gaśnice: wymiana środka gaśniczego lub jego napełnienie, wymiana węża z prądownicą; hydranty: wymiana zaworów hydrantowych) – naprawa w pozostałym zakresie, po przedstawieniu przez Wykonawcę zakresu niezbędnych prac z cenami i akceptacji kosztorysu. Zamawiający wymaga by naprawy sprzętu były wykonywane w ciągu 24 godzin we własnym warsztacie Wykonawcy. Na czas wykonywania naprawy wykonawca zobowiązany jest wyposażyć obiekt w sprzęt zamienny.

5. Z każdej wykonanej czynności wymagane jest pisemne potwierdzenie: wpis w książce, wystawienie stosownego protokołu itp.

II. Miejsce wykonywania usługi:

Sąd Rejonowy w Puławach, ul. Lubelska 7, Al. Partyzantów 6A, Wróblewskiego 15/4
24 – 100 Puławy.

III. Oferty, zgodnie z załączonym wzorem oferty, z podaniem ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia, należy składać lub przesłać na adres:

Sąd Rejonowy w Puławach, ul. Lubelska 7, 24 - 100 Puławy
z dopiskiem: „Oferta – przeglądy sprzętu ppoż D - 231 - 39/23”
lub pocztą elektroniczną na adres: jacek.mogielnicki@pulawy.sr.gov.pl

w terminie do dnia 22.05.2023 r. do godz. 10,00

Szczegółowych informacji udziela: Pan Jacek Mogielnicki, e – mail: jacek.mogielnicki@pulawy.sr.gov.pl

Cena musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia, w tym koszty dojazdu itp.

Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert alternatywnych, niezgodnych z przedmiotem zapytania ofertowego oraz częściowych.

Złożona przez Państwa oferta posłuży do wyboru firmy oferującej najkorzystniejsze warunki i zawarcia umowy na okres 1 roku.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w całości lub w części w każdym momencie bez podania przyczyny.

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Puławach

Iwona Wójcik

Wykaz posiadanego przez Zamawiającego sprzętu na dzień opublikowania ogłoszenia /szt./

Lp	Typ sprzętu	Lubelska 7 Puławy	Partyzantów 6A Puławy	Wróblewskiego 15/4 Puławy
1.	Gaśnica proszkowa 2 kg	1	1	
2.	Gaśnica proszkowa 4 kg	1		
3.	Gaśnica proszkowa 6 kg	21	5	1
4.	Gaśnica proszkowa 12 kg	2		
5.	Gaśnica śniegowa GS 5 x	1		
6.	UGS/GSE 2x		2	
7.	Koc gaśniczy	4	2	
8.	Przeгляд instalacji hydrantowej; hydranty ø 52	3		
9.	Przeгляд instalacji hydrantowej; hydranty ø 25	4	3	

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Odpowiadając na ogłoszenie na wykonywanie przeglądów technicznych, legalizacji, konserwacji, napraw gaśnic oraz kocy i hydrantów wewnętrznych w budynkach Sądu Rejonowego w Puławach oferuję wykonanie usługi w cenie:

I. Przegląd gaśnic, kocy i hydrantów:

Lp.	Typ sprzętu	Cena przeglądu – konserwacji w zł netto/szt.
1.	Gaśnica proszkowa 2 kg	
2.	Gaśnica proszkowa 4 kg	
3.	Gaśnica proszkowa 6 kg	
4.	Gaśnica proszkowa 12 kg	
5.	Gaśnica śniegowa GS 5 x	
6.	UGS/GSE 2x	
7.	Koc gaśniczy	
8.	Przegląd instalacji hydrantowej - próby wydajności i ciśnienia hydrantów \varnothing 25	
9.	Przegląd instalacji hydrantowej - próby wydajności i ciśnienia hydrantów \varnothing 52	
10.	Próba ciśnieniowa węży hydrantowych (hydranty o \varnothing 25)	
11.	Próba ciśnieniowa węży hydrantowych (hydranty o \varnothing 52)	

II. Naprawa gaśnic i hydrantów (wraz z zakupem części/środka gaśniczego)

Lp.	Typ sprzętu	Cena naprawy w zł netto/szt.
1.	Wymiana środka gaśniczego/napełnienie - - gaśnica proszkowa 2 kg	
2.	Wymiana środka gaśniczego/napełnienie - - gaśnica proszkowa 4 kg	
3.	Wymiana środka gaśniczego/napełnienie - - gaśnica proszkowa 6 kg	
4.	Wymiana środka gaśniczego/napełnienie - - gaśnica proszkowa 12 kg	
5.	Wymiana środka gaśniczego/napełnienie - - gaśnica śniegowa GS 5 x	
6.	Wymiana środka gaśniczego/napełnienie - - UGS/GSE 2x	
7.	Wymiana zaworów hydrantowych \varnothing 52	
8.	Wymiana zaworów hydrantowych \varnothing 25	

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis Wykonawcy)